



1階平面図

Scale 1/100 (A3)

空調機器表

記号	仕様	台数	参考品番 (同等以上)
ACO-1	更新用マルチ空調システム室外機 冷房能力 50.0kW 暖房能力 56.0kW 電源 三相200V	1	MMY-MUP5002R
ACO-1-1	マルチ空調システム室内機 天井カセット4方向 冷房能力 9.0kW 暖房能力 10.0kW 電源 単相200V ワイヤードリモコン 標準パネル	3	MMU-UP901H
ACO-1-2	マルチ空調システム室内機 天井カセット4方向 冷房能力 8.0kW 暖房能力 9.0kW 電源 単相200V ワイヤードリモコン 標準パネル	1	MMU-UP801H
ACO-1-3	マルチ空調システム室内機 天井カセット4方向 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW 電源 単相200V ワイヤードリモコン 標準パネル	3	MMU-UP711H
ACO-1-4	マルチ空調システム室内機 天井カセット4方向 冷房能力 4.5kW 暖房能力 5.0kW 電源 単相200V ワイヤードリモコン 標準パネル	1	MMU-UP451H

特記事項

各配管、電線は既設を再利用すること。
 室外機は既設コンクリート基礎に防振ゴムシートを敷き、SUS製ボルトで固定すること。
 工程は施設管理者と調整すること。

工事名称	介護保険センター空調設備取替工事	図面番号	
図面名称	平面図・機器表	紀北広域連合	