

介護保険センター空調設備取替工事 質問回答書

番号	質問内容	回 答
1	主たる工事区分は、改修電気設備工事か改修機械設備工事かどちらですか。	主たる工事区分は、改修電気設備工事です。
2	共通仮設費率算定工期は 2 か月で宜しいですか。	共通仮設費率算定工期は2 か月です。
3	リモコンは事務所内での集中リモコンで管理ですか。 ACO-1-1 3台, ACO-1-2 1台, ACO-1-3 3台, ACO-1-4 1台 個々のワイヤードリモコンでの使用ですか。 AC01-1 3台, ACO-1-2 1台, ACO-1-3 3台, ACO-1-4 1台	集中リモコン管理ではありません。 個々のワイヤードリモコンで使用します。
4	設計図面に書いてあるエアコンのリモコンは個々で使用するのでしょうか。 それとも事務所等にて集中リモコンで管理するのでしょうか。	個々のリモコンで使用します。 集中リモコン管理ではありません。